

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РФ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк ул. Московская 16, 8 (4742) 22-89-01
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГРЯЗИНСКОМУ И УСМАНСКОМУ РАЙОНАМ
399050 Липецкая область г. Грязи ул. М.Расковой 27 А т. 8 (47461) 2-10-91

Предписание N 102 / 1 / 18

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ОКУ ГОБПУ «Грязинский технический колледж»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Грязинского района по пожарному надзору № 102 от "06" июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период 10.07.2018 с 13 час. 00 мин., до 16 час 00 минут проведена проверка дознавателем-государственным инспектором ОНД по Грязинскому и Усманскому районам капитаном внутренней службы Чистяковым Андреем Николаевичем, в отношении ГОБПУ «Грязинский технический колледж» по адресу: Россия, Липецкая область, Грязинский район, г.Грязи, ул.М.Расковой д.21

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: с директором колледжа Уколовы Алексеем Вячеславовичем

(указываются должности)

фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Привести в рабочее состояние систему пожарной сигнализации, а именно в блоке № 2 шлейф № 1, в блоке № 3 шлейф № 11,12,13,14, в блоке № 4 шлейфы № 5,7,8,13, так же обеспечить дублирование сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны	Пункт 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", Статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	1 марта 2019 года	
2.	Обеспечить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации на 2, 3, 4, 5 этаже соединяющие правый и левый блок	Пункт 35 ПП-РФ РФ 390	1 марта 2019 года	
3.	Обеспечить открытие двери в левом блоке 5 этажа по ходу эвакуации	Пункт 6.17 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97*	1 марта 2019 года	
4.	Заделать отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемостью.	Пункт 22 ПП-РФ №390	1 марта 2019 года	
5.	Выполнить отделку в левом блоке на 2 и 3 этаже, стен не горючим материалом с подтвержденными показателями ПБ.	Статья 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123	1 марта 2019 года	
6.	Обеспечить двери на всех этажах ведущие в лестничную клетку, устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах	Пункт 6.18 СНиП 21-01-97*	1 марта 2019 года	

	Запретить в электрощитовой хранение горючих материалов	Пункт 42 ПП-РФ №390		
7.	Оборудовать в полной мере помещения учебных мастерских автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС), а именно в кабинетах 29, 23м, 24м, 25м, лаборатории, подсобных помещениях	Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03	1 марта 2019 года	
8.	Оборудовать помещения спортзала, раздевалки, тренерской, кабинет ОБЖ, кабинет №13 в полной мере автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС)	Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03	1 марта 2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель - государственный инспектор

ОНД по Грязинскому и Усманскому районам

А.Н. Чистяков

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
государственного инспектора по пожарному надзору)

"10" июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

директор ГОБ ПОУ "ГТК"
Уколов А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

"10" июля 2018 г.



(подпись)

(подпись)